

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	垂水（南多聞台）配水管取替工事その 3
<p>契約変更後の概要</p> <p>工事概要：布設延長 ϕ 100-153.8m, ϕ 150-111.9m, ϕ 150(給)-3.4m, ϕ 200-167.7m, ϕ 200(給)-3.6m ϕ 300-329.7m, ϕ 400-0.8m</p> <p>撤去延長 ϕ 150-268.4m, ϕ 150(給)-3.5m, ϕ 200-2.7m, ϕ 200(給)-3.0m, ϕ 250-6.2m, ϕ 300-406.2m, ϕ 400-0.8m</p>	
<p>設計変更の理由</p> <p>① 材料・管工について 現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（増） 管工事するにあたり、取替の為に断水すると取替地域外への配水が出来ない為、 不断水式管路遮断弁の設置が必要となった。（増）</p> <p>② 管布設工について 既設管との連絡工事において、所轄警察署及び交通局、地元住民と断水時間等について 協議した結果、一部夜間施工となった。（増）</p> <p>③ 舗装復旧号工の変更について 道路管理者と立会い及び協議した結果、10号工の復旧範囲が10－1号工での復旧に変更となった。（増）</p> <p>④ 付帯工について 試掘の結果、既設管が街渠の下に配管されており、街渠の撤去、復旧工が必要となった。（増）</p> <p>⑤ 植栽の撤去、復元について 配管工事をするにあたり、バス停の一時移設が必要になり、道路管理者、交通局、山陽バス と協議した結果、バス停の一時移設の為、植栽の撤去、復元による仮バス停のスペース確保が 必要となった。（増）</p> <p>⑥ 交通誘導警備員について 夜間施工に伴い昼夜間で交通規制を行うことになり、24時間及び夜間の交通誘導警備員 の配置が必要となった。（増）</p>	