

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	上ヶ原浄水場急速沈澱池搔寄機整備工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>1. 走行用サイクロ減速機の追加</p> <p>2. 走行駆動装置の取替部品の追加</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 走行駆動装置の走行用サイクロ減速機について、歯車等の部品の取替の支障になることから、走行用サイクロ減速機の取替を追加する。</p> <p>2. 1号池側の走行駆動装置について現場調査をしたところ、一段小歯車・一段大歯車・走行軸が破損していることが判明した。これらを放置すると搔寄機本体の運転が出来なくなるため、これらの部品の取替を追加する。</p>	