

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	長田楠日尾線南側配水管移設工事
契約変更後の工事概要	
(配水管布設延長) φ 75-6.3m、φ 150-366.9m、φ 200-20.0m、φ 300-0.7m (配水管撤去延長) φ 75-3.3m、φ 100-6.4m、φ 150-295.7m、φ 200-99.7m、φ 300-10.3m	
契約変更の理由	
【管布設工】 ・当初設計では、歩道ブロック舗装をコンクリート材と想定していたが、工事着手後にレンガ質及び自然石材と確認され、コンクリート殻として処分ができないため、処分費が変更となる。（増） ・維持管理の観点から、施工範囲及び配水管口径が変更となる。（増） ・周辺地域は歓楽街が多く、現在の配管網では断水による影響が大きくなることから、不断水式管路遮断弁が追加となる。（増） 【仮配管工】 ・当初の仮配計画について周辺地域への影響等検討した結果、仮配管の延長及び属具の数が変更となる。（増） 【仮設工】 ・地元及び警察との協議の結果、交通誘導警備員が変更となる。（増）	