

随意契約理由書

件 名	ポートアイランド処理場 1系調整池返送ポンプ盤改修
契 約 の 相 手 方	攝津電機工業株式会社
根 拠 法 令	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当
<p>随 意 契 約 の 理 由</p> <p>今回改修を行う1系調整池返送ポンプ盤は、雨天時等処理場の受入能力を超える下水が流入してきた際に調整池に一時貯留した下水を、流入量低下後に処理系統に返送するための調整池返送ポンプの制御装置であり、下水処理場の運用上欠かすことのできない重要設備である。</p> <p>本改修は、長期間の使用により劣化症状の現れている調整池返送ポンプ盤のVVVF等の主要部品を取り替えることにより、当該設備の機能回復を図るものである。</p> <p>今回改修を行う1系調整池返送ポンプ盤は攝津電機工業株式会社で製造・据付され、独自の技術で設計・製作されたものであり、他社が内部構造を理解して本改修作業を行うことはできない。加えて、改修後における技術的な責任の所在を明確にするには製造会社に請け負わせなければならない。</p> <p>以上の理由により、上記業者との随意契約を行うものである。</p>	
担 当 部 署 (問 合 せ 先)	建設局 中央水環境センター 施設課 水環境第2係 (電話番号 078-302-0425)