

高尾山中継局高圧引込ケーブル緊急引替工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市水道局
- ・場 所 神戸市北区山田町下谷上字中一里山(ひよどり墓園内)
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 地中埋設高圧ケーブルの引替
- ・工 期 着工期日 令和5年10月5日 完成期限 令和6年3月15日

◆契約の概要

- ・契約日 令和5年10月5日
- ・契約方法 随意契約
- ・契約金額 7,150,000円 (消費税抜き 6,500,000円)
- ・予定価格 随意契約(不調随意契約を除く)では公開しておりません。

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通4丁目1番1号

(株)きんでん神戸支店

執行役員支店長 垣内 康男

・契約の相手方の選定理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

◆備考

随意契約理由書

件名	高尾山中継局高圧引込ケーブル緊急引替工事
契約の相手方	株式会社きんでん 神戸支店
根拠法令	地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 5 号に該当
<p>随意契約の理由</p> <p>【工事概要】</p> <p>令和 5 年 10 月 3 日(火)の 21 時頃にテレメーターテレコントロールシステムの警報により停電を検知し、原因を調査した。</p> <p>結果、高尾山中継局への高圧引込ケーブルが絶縁破壊し、復電できない状況であることが判明した。</p> <p>当該施設には、水道局の通信基幹設備である無線中継装置が設置されていることに加え、危機管理室が所管する防災行政無線の中継局が設置されており、これを復旧しなければ有事における放送に大きな支障を及ぼすことになる。</p> <p>差し当たり、仮設発電設備で最低限の機能を仮復旧しているものの不確実な給電状態であるため、早期の本復旧を要する。</p> <p>【随意契約の理由】</p> <p>① 上記業者は、関西圏の一般送配電事業者より配電系統事故時の復旧対応を請け負う者であり、当該復旧対応にかかる資材調達力、技術力および施工体制を備えた者である。</p> <p>② 上記業者は、神戸市競争入札参加資格者であり、迅速、確実な作業が期待できる。</p> <p>以上により、本工事の実施に必要な不可欠な技術を有し、確実に工事を履行できる者は、上記契約の相手方以外にはないため、随意契約するものである。</p>	
担当部署 (問合せ先)	水道局浄水統括事務所 (電話番号 361-8351)